

Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen
Fachkundige Stelle Wasserwirtschaft

Dichtheitsprüfung
für Zu- / Ablaufleitungen

Anschrift

Name:

Straße:

Ort:

Telefon:

1. Beschreibung der Zulaufleitungen

2. Prüfung

a) Füllzeit Datum.....
von Uhr bis Uhr = Stunden

b) Beobachtungszeitraum (30 min.)
Datum von Uhr
Datum bis Uhr = Stunden

c) Wassertemperatur während Beobachtungszeitraum
Beginn °C
Ende °C

d) Wasserspiegel während Beobachtungszeitraum
(gemessen von)
Beginn mm
Ende mm

e) sichtbarer Wasseraustritt ja nein

f) bleibende Durchfeuchtung ja nein

3. Ergebnis

Die Zulaufleitung ist dicht/undicht.

Name des Prüfenden:

Ort, Datum:

Unterschrift:

Durchführung:

Die Dichtheit ist durch die Befüllung mit Wasser an freistehenden bzw. nicht hinterfüllten Zulaufleitungen nachzuweisen. Der Beobachtungszeitraum beträgt 30 Minuten.

Die Zulaufleitungen sind dicht, wenn kein sichtbarer Wasseraustritt, keine bleibenden Durchfeuchtungen und kein meßbares Absinken des Wasserspiegels auftritt.