

## Bestätigung

nach Sicherheitsanlagen-Prüfverordnung (§ 2 Abs. 4 SPrüfV)

**Bauvorhaben:**

---

---

**Az.:**

---

Die **Wirksamkeit und Betriebssicherheit** nach § 2 Abs. 4 SPrüfV

- der Feuerschutzabschlüsse (Türen, Tore, Abschottungen)
- automatischer Schiebetüren in Rettungswegen
- Türen mit elektrischer Verriegelung in Rettungswegen
- der Schutzvorhänge
- der Blitzschutzanlagen
- der Brandschutzklappen in Lüftungsanlagen
- der tragbaren Feuerlöscher
- \_\_\_\_\_

wurde vom Sachkundigen **geprüft und bestätigt**.

Die bezeichneten sicherheitstechnischen Anlagen sind bei mehr als drei Einzelanlagen **in einer Tabelle aufzulisten** und zur besseren Übersicht **in einem Übersichtsplan graphisch darzustellen**.

**Sachkundiger**

Name: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

Der Sachkundige ist

- ein Ingenieur der entsprechenden Fachrichtungen mit mindestens fünfjähriger Berufserfahrung, oder
- eine Person mit abgeschlossener handwerklicher Ausbildung oder mit gleichwertiger Ausbildung und mindestens fünfjähriger Berufserfahrung in der Fachrichtung, in der sie tätig wurde.

\_\_\_\_\_  
Datum, Ort

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Sachkundiger